

K-s tartályok

Objektum KTJ: 102733414

Elhelyezni kívánt szennyezőanyag megnevezése:
Egyidejűleg maximálisan elhelyezhető mennyiség:
Tároló edényzet:
Szennyezőanyag FavR. szerinti besorolása:

táblázatban ismertelve
550 t
tartályok
K2 minősítésű anyagok

11. Az oxigénháztartásra kedvezőtlen hatással levő anyagok (amelyek olyan paraméterekkel mérhetők, mint a BOI és KOI).

Az alkalmazott műszaki védelem módja:

Táblázatban ismertelve / a szerelvények ellenőrzéséről, megfelelő karbantartásáról gondoskodunk.

Megelőző intézkedések:

A rendszeresen ellenőrzött, karbantartott tartályok megfelelő biztonsági szerelvényekkel ellátottak. A kármentő funkciót is betöltő betonozott tartályudvarok kapacitása akkora, hogy képesek az ott tárolt anyag teljes mennyiségének visszatartására. A telephely szennyvízmonitoringot és talajvízfigyelő rendszert üzemeltet.

Szerelvények:

LT: szinttávadó
SZ: ki-be légző szelep
D: detonációs zárr
N: nitrogén gázpárna lehetőség
PT: nyomástávadó

Vegyi anyag tárolás, Huntsman Corporation Hungary ZRT.

KAJ	Azonosító név	Rövid név	Tárolás	Egyidejűleg tárolt max. (t)	Tárolás módja	Tartály típus	Tartály			Használati engedélyben szereplő térfogat (m3)	Tartályudvar		TMBF Használatbavételi engedély száma	Használatbavételi engedély érvényessége	Szerelvény
							anyaga	duplafenek / szivárgásfigyelő (df / szf rdsz)	töltőesgátló		Jele	(m3)			
107725	Amino vegyületek oxigén tartalmú csoportokkal (a lizin és a glutaminsav kivételével)	Loop reaktor alapanyagai és termékei (DETA, PMDETA, ZR-70, ZR-40, Z-80, SD-2001, BOPA, TAP, Z-110)	tartály	500 550	K-102	álló	S235J0	nincs (kúpos felek)	LSHH1022 szintkapcsoló és LV1022 távműködtetésű gömbcsap	100	BU-12	160	technológiai tartály		LT,SZ,D,N
					K-103	álló	S235J0	nincs (kúpos felek)	LSHH1032 szintkapcsoló és LV1032 távműködtetésű gömbcsap	100	BU-111	200	technológiai tartály		LT,SZ,D,N
					K-104	álló	S235J0	nincs (kúpos felek)	LSHH1042 szintkapcsoló és LV1042 távműködtetésű gömbcsap	100	BU-111	200	technológiai tartály		LT,SZ,D,N
					K-105	álló	S235J0	nincs (kúpos felek)	LSHH1053 szintkapcsoló és LV1051 távműködtetésű gömbcsap	100	BU-116	150	FE-08/MMBO/00192-13/2018	Határozatlan időre kiterjesztve	LT,SZ,D,PT,N
107716	Amino vegyületek				K-106	álló	S235J0	nincs (kúpos felek)	LSHH1063 szintkapcsoló és LV1061 távműködtetésű gömbcsap	100	BU-116	150	FE-08/MMBO/00192-13/2018	Határozatlan időre kiterjesztve	LT,SZ,D,PT,N
120376 107725	Amino vegyületek oxigén tartalmú csoportokkal (a lizin és a glutaminsav kivételével)	Egyéb-üstmaradékok-és-reakciómaradékok ZR-70	tartály		K-51 K-101	álló	A37 szénacél (CS)	df.f.ezf+dfesz nincs (kúpos felek)	LSHH04 szintkapcsoló és LV04 távműködtetésű gömbcsap LZHH-0409	60 113	BU-12	160	technológiai-tartály		LT, LT,SZ,PT,N